

Krav til fyringsanlæg pr. 1. juni 2008.

- Nye såvel som brugte fyringsanlæg, må ikke sælges, overdrages eller tilsluttes, uden at der medfølger dokumentation for at fyringsanlægget opfylder bekendtgørelsen emissionskrav.
- Dokumentation skal tilvejebringes ved afprøvning på et akkrediteret prøvningsinstitut.
- Dokumentation skal foreligge i form af en prøvningsattest udstedt af prøvningsinstitut.
- Den der bestiller en prøvningsattest (producenten eller importøren) skal sende en kopi af prøvningsattesten til Miljøstyrelsen.
- Den der bestiller en prøvningsattest (producenten eller importøren) skal opbevare prøvningsattesten i 10 år, efter det sidste fyringsanlæg er solgt.
- Den der er ansvarlig for et tilsluttet fyringsanlæg skal opbevare prøvningsattesten så længe fyringsanlægget er tilsluttet. (man kan sammenligne en prøvningsattest med en bils registreringsattest)
- Den der får tilsluttet et fyringsanlæg skal for egen regning lade skorstensfejeren påtegne prøvningsattesten med dato og underskrift. (dette vil normalt finde sted i forbindelse med udkald til syn og ildstedsattest/ tilmelding)
- Brændere til særskilt eftermontering på eksisterende centralvarmekedler, skal opfylde samme emissionskrav.